



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

**ES prohlášení o shodě**  
č.j. 02a/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**1) řada snímačů P1XI**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s proudovým výstupem 4 až 20 mA, provedení s plastovou hlavicí,

**2) řada snímačů A1XI**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s proudovým výstupem 4 až 20 mA, provedení s kovovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02b/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**1) řada snímačů P1XU**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s napěťovým výstupem 0 až 10 V, provedení s plastovou hlavicí,

**1) řada snímačů A1XU**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s napěťovým výstupem 0 až 10 V, provedení s kovovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02c/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**řada snímačů teploty s frekvenčním výstupem P1xFA..., P1xFB..., P1xFC...**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s frekvenčním výstupem 2 až 10 kHz (FA), 1 až 5 kHz (FB), 3 až 15 Hz (FC) ,  
provedení s plastovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády  
č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném  
znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02d/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**řada snímačů teploty pro síť LONWORKS® - P1xLON...**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty pracující v komunikačním prostředí FTT-10A; komunikační protokol LonTalk® provedení s plastovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02e/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

### **řada snímačů teploty s frekvenčním výstupem P1xT...**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s šířkově modulovaným výstupním signálem 1 až 4 kHz ,  
provedení s plastovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády  
č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném  
znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02f/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**snímače teploty řady B43I, BN43I a BS43I**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s proudovým výstupem 4 až 20 mA, provedení s kovovou hlavicí.

Rozsah provozních teploty –50 až 400 °C,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02g/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

**1) řada snímačů TANGO – typy TMI a TSI**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s proudovým výstupem 4 až 20 mA, provedení v instalační krabici typu TANGO,

**2) řada snímačů TANGO – typy TMU a TSU**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s napěťovým výstupem 0 až 10 V, provedení v instalační krabici typu TANGO,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02h/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

- 1) **snímače teploty pro datové sběrnice** - **typy DS2x...**  
Popis a určení funkce výrobků:  
Snímače teploty s komunikací po sériové lince RS232, komunikační protokol pro ADAM4000,
- 2) **snímače teploty pro datové sběrnice** - **typy DS4x...**  
Popis a určení funkce výrobků:  
Snímače teploty s komunikací po sériové lince RS485, komunikační protokol pro ADAM4000,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02i/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

### **řada snímačů teploty s digitálním výstupem P1xD...**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s integrovaným obvodem DS18S20 firmy Dallas, digitální výstup provedení s plastovou hlavicí,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek



Zašovská 71/A, 757 01 Valašské Meziříčí

## ES prohlášení o shodě

č.j. 02j/04 – R

**Výrobce :** Ing. František Jánek – REGMET  
Místo podnikání: Zašovská 71/A, 75701 Valašské Meziříčí  
IČO: 18500684

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že :

### **řada snímačů teploty SKxD...**

Popis a určení funkce výrobků:

Snímače teploty s integrovaným obvodem DS18S20 firmy Dallas, digitální výstup  
provedení snímače s kabelovým vývodem,

na něž se vztahuje toto prohlášení, splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády  
č.169/1997 Sb. ve znění č.282/2000 Sb. a že

**uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné.**

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12 odst. 4a) zákona č.22/1997 Sb. v platném  
znění.

Použité harmonizované normy:  
ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61010-1

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.7.2004

Ing. František Jánek