


Popis:

Snímače jsou určeny k měření teploty proudícího vzduchu a jiných plynných médií např. ve vzduchotechnických kanálech a ventilačních zařízeních. Jejich hlavice je vyrobena z hliníku, kovový měřicí stonk je z nerez oceli třídy DIN 1.4301. Příslušenstvím je duralový středový držák sloužící k uchycení snímače na stěnu vzduchotechnického kanálu. Snímače lze použít v řídicích systémech zpracovávajících vstupní signály proudové (4 ÷ 20 mA) nebo napěťové (0 ÷ 10 V). Jako čidlo teploty je použit odporový element Pt1000, který je umístěn v nerezovém stonku. Přívody snímače jsou zapojeny k převodníku převádějícímu lineárně změnu odporu čidla na proudový nebo napěťový signál. Převodník není vybaven galvanickým oddělením vstupu a výstupu. Snímače se používají v běžném prostředí bez vlivu agresivních chemických látek.

Technická data:


Měřicí čidlo	Pt1000	
Chyba měření	< 0,6 %	
Výstupní signál	4 ÷ 20 mA (snímače A12I)	0 ÷ 10 V (snímače A12U)
Napájecí napětí	11 ÷ 35 VDC	18 ÷ 30 VDC
Zatěžovací odpor	$R_z < (U_{cc}-11) \times 50 [\Omega]$	$R_z > 50 \text{ k}\Omega$
Přerušení čidla	$I_z > 24 \text{ mA}$	$U_v > 12 \text{ V}$
Zkrat čidla	$I_z < 3 \text{ mA}$	$U_v \sim 0 \text{ V}$
Výstupní odpor	100 Ω	
Maximální odběr proudu	5 mA	
Teplota okolí	-30 ÷ 80 °C	
Relativní vlhkost	< 80%	
Materiál	Hliník	
Stupeň krytí	IP 54 (ČSN EN 60529)	
Svorkovnice	Průřez vodičů 0,35 ÷ 1,5 mm ²	
Vývodka	P16, průměr vodiče 5 ÷ 7 mm	

Schéma připojení A12I




1,2: napájení
(libovolná polarita)

Schéma připojení A12U




1: výstup 0 ÷ 10V
2: záporný pól napájecího zdroje
3: kladný pól napájecího zdroje

Nákres:



Držák středový - pro A12x



3 otvory Ø 4,5 mm

Standardní délky L1

L1 (mm)
120
180
240
300
360
420

Teplotní rozsahy:

-30 ÷ 60 °C
0 ÷ 35 °C
0 ÷ 50 °C
0 ÷ 100 °C
0 ÷ 150 °C
0 ÷ 250 °C

Max. měřená teplota 250 °C

Na zakázku lze dodat i nestandardní délky a teplotní rozsahy snímačů.